



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
 г. Благовещенск, ул. Пионерская, 47, тел. 8-(4162)-44-23-88, ugprnato@mail.ru
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ БЕЛОГОРСКУ,
БЕЛОГОРСКОМУ И РОМНЕНСКОМУ РАЙОНАМ
 г. Белогорск, ул. Скорикова, 7, ogpn04@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 116/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному учреждению Амурской области

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«Белогорский комплексный центр социального обслуживания населения»

Заведующей специального дома одиноких престарелых ГБУ АО «Белогорский КЦСОН»

во исполнение распоряжений главного государственного инспектора г. Белогорска и Белогорского района по пожарному надзору №116 от 11 июля 2016 года ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 10-час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. « 19 » июля 2016 года, с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. « 4 » августа 2016 года, с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. « 15 » августа 2016 года проведена внеплановая выездная проверка по выполнению ранее выданного предписания № 74/1/1 от 30.06.2015 года на территории, в здании, и отдельных помещениях специального дома одиноких престарелых ГБУ Амурской области «Белогорский КЦСОН», расположенного по адресу: г. Белогорск, ул. Красноармейская, 31

(наименование объекта надзора и его адрес)

государственным инспектором г. Белогорска, Белогорского и Ромненского районов по пожарному надзору, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Белогорску, Белогорскому и Ромненскому районам, капитаном внутренней службы Мищенко Александром Викторовичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

совместно с Директором ГБУ Амурской области «Белогорский КЦСОН» Тарасенко Н.Л.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании СДОП приборы приемно-контрольные пожарные (ППКП) автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) находятся в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала, при этом отсутствует оборудование для обеспечения раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств на 3,4,5 этажах здания, в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.	Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа (СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п. 13.14.5., НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования п. 12.48*).	01.07.2017 г.	

