МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Благовещенск, ул. Пионерская, 47, тел. 8-(4162)-44-23-88, ugpnamo@mail.ru
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ БЕЛОГОРСКУ И БЕЛОГОРСКОМУ РАЙОНУ
г. Белогорск, ул. Скорикова, 7, ogpn04@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 27/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному учреждению Амурской области «Белогорскому комплексному центру социального обслуживания населения»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Директору ГБУ АО «БКЦСОН» Тарасенко Наталье Леонидовне

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Белогорска и Белогорского района по пожарному надзору **№ 27 от 20 мая 2021 года** ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. «01», «04» и «07» июня 2021 года, проведена плановая выездная проверка по соблюдению требований пожарной безопасности в зданиях *ГБУ АО «БКЦСОН»*

(наименование объекта надзора и его адрес)

государственным инспектором г. Белогорска и Белогорского района по пожарному надзору, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Белогорску и Белогорскому району, старшим лейтенантом внутренней службы Корнеевым Алексеем Андреевичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

совместно с *Директором ГБУ АО «БКЦСОН» Тарасенко Натальей Леонидовной*

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание специального дома для одиноких престарелых				
1	В здании специального дома для одиноких престарелых на всех этажах в коридорах и в выходах с этажей на лестничные клетки расположены двери без уплотнения в притворах	Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир. (п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы")	01.05.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

– собственники имущества;

– руководители федеральных органов исполнительной власти;

– руководители органов местного самоуправления;

– лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

– лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

– должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Белогорска и Белогорского района по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы — *А. А. Корнеев*

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)

«09» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБУ АО «БКЦСОН» — *Тарасенко Наталья Леонидовна*

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

«01» июня 2021 г.

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Амурской области 8-(4162)-53-99-99.